

**URSEA - Vigilancia de la calidad del agua potable**

**Resultados de los monitoreos realizados en área metropolitana por URSEA**

Periodo enero - mayo 2023

**Nota:** Todos los resultados presentados corresponden a valores puntuales de los parámetros

(a) VMP: Valor Máximo Permitido de acuerdo al decreto 375/11.

La Ordenanza del MSP N° 1076 del 04/05/2023 autorizó valores de cloruros hasta 720mg/l, sodio hasta 440mg/l,

sólidos totales disueltos hasta 1626mg/l y conductividad hasta 2981µs/cm.

							colitotales	E. Coli	aeruginosa	cloruro	hierro con purga	plomo sin purga	plomo con purga	ph	
							VMP <sup>(a)</sup>	ausencia (<1 en caso de recuento)	ausencia (<1 en caso de recuento)	ausencia	250	0.3	0.03	0.03	6,5-8,5
							Unidades	* NMP en 100 mL	* NMP en 100 mL	en 10 mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	-
								**UFC en 100 mL	**UFC en 100 mL						
Fecha	Hora	NúmRef	Departamento	Dirección	Empresa	Localidad									
11/01/2023	13:40	AL 004	Canelones	Yamandú y Siripo. Salinas	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8	
11/01/2023	8:20	AL 035	Canelones	Vivienda canilla afuera. Calle 19 y 20 S2M6 City Golf	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	7.0	
11/01/2023	12:10	AL 051	Canelones	Vivienda. Diagonal 6 y Calle 8	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	7.1	
14/02/2023	13:44	AL 041	Canelones	Club Progreso. Estación Atlántida	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.6	
14/02/2023	14:18	AL 061	Canelones	Vivienda M325S13 casa esquina Villa Argentina	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8	
14/02/2023	14:38	AL 049	Canelones	Caseta. Calle Iguazú a 100m Ruta Interbalnearia Marindia	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	7.1	
14/02/2023	15:09	AL 005	Canelones	Ruta Interbalnearia Km 40. Marindia.	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	0.0079	0.0013	6.8	
14/02/2023	10:00	AL 042	Canelones	Vivienda. Calle C y 4. Flia. Castillo. Las toscas	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	7.0	
14/02/2023	9:36	AL 021	Canelones	Calle 2 y "A". Las Toscas.	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	7.0	
14/02/2023	8:38	AL 009	Canelones	Roger Balet y Calle 9. Atlántida	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.9	
14/02/2023	9:10	AL 039	Canelones	Vivienda. Canilla complejo aptos Rep Chile y Argentina	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	7.1	
22/02/2023	9:00	AJ 018	Canelones	Nardone y Constitución	OSE	Santa Lucía	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.7	
22/02/2023	9:42	AJ 019	Canelones	Vivienda calle Florida esquina Francia. Padrón 207.	OSE	Santa Lucía	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.7	
22/02/2023	8:41	AJ 005	Canelones	Continuación Herrera y Diego Lamas	OSE	Santa Lucía	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8	
22/02/2023	10:08	AJ 013	Canelones	Canilla en Ferretería. Dr. Legnani y Lavalleja	OSE	Santa Lucía	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.7	
22/02/2023	10:33	TN 001	Canelones	Caseta. Salón Comunal N° 10867 frente a Tanque	OSE	Paso Pache	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.7	
27/03/2023	13:56	TK 002	Canelones	Usina. Agua elevada.	OSE	Aguas Corrientes	ausencia	ausencia	ausencia	178	-	-	-	6.7	
27/03/2023	15:25	TG 005	Canelones	Vivienda. Medidor N°1683. Parada Cabrera	OSE	Joanico	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	7.0	
27/03/2023	12:18	SA 957	Montevideo	Caseta Melilla y Lasagna. Aviación a Melilla.	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	138	-	-	-	6.8	
27/03/2023	9:37	SA 046	Montevideo	Recalque 4º Línea	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	123	-	-	-	6.7	
27/03/2023	10:23	SA 958	Montevideo	Caseta RPM 3. Calle Mendoza	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	174	-	-	-	6.7	
27/03/2023	8:56	SA 010	Montevideo	Avda. Millán 2550 y Concepción Arenal	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	148	-	-	-	6.7	
27/03/2023	11:21	SA 020	Montevideo	Cno. Maldonado 7371	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	148	-	-	-	6.8	
10/05/2023	14:25	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	874	-	-	-	6.9	
10/05/2023	10:20	SA 959	Montevideo	Vivienda Cavour 3153	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.538	-	-	6.8	
10/05/2023	9:35	SA 012	Montevideo	Washington frente al Hospital Maciel	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	702	-	-	-	6.8	
10/05/2023	12:45	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	536	0.033	-	-	6.8	
10/05/2023	12:05	SA 100	Montevideo	Hospital Saint Bois	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.9	
10/05/2023	11:30	SA 926	Montevideo	Av. Lezica 5710. Sanatorio CUDAM	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.558	-	-	6.8	
10/05/2023	13:45	SB 002	Montevideo	Caseta. Luis Batlle Berres 132	OSE	Santiago Vázquez	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.9	
10/05/2023	11:00	SA 075	Montevideo	Aparicio Saravia 4483	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.234	-	-	7.1	
16/05/2023	9:24	SA 056	Montevideo	M. Barreiro 3150 y Achiras	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.6	
16/05/2023	13:50	SA 023	Montevideo	Instrucciones 2223	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.79	-	-	6.7	
16/05/2023	11:00	SA 961	Montevideo	Caseta Rubino y Con Brunel	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.9	
16/05/2023	14:28	SA 086	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira N° 5	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	720	-	-	-	6.9	
16/05/2023	15:15	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	880	-	-	-	6.9	
16/05/2023	11:50	SA 962	Montevideo	Policlínica Irma Gentile	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	856	-	-	-	6.8	
16/05/2023	10:21	SA 159	Montevideo	Caseta Rivera 4482 y Comercio	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	822	-	-	-	6.7	
16/05/2023	12:55	SA 963	Montevideo	Caseta Propios y Carafi	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.9	
16/05/2023	13:20	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.9	
23/05/2023	14:16	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	210	-	-	-	6.9	
23/05/2023	12:13	SA 926	Montevideo	Av. Lezica 5710. Sanatorio CUDAM	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.570	-	-	6.8	
23/05/2023	09:48	SA 012	Montevideo	Washington frente al Hospital Maciel	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	168	-	-	-	6.8	
23/05/2023	11:41	SA 963	Montevideo	Caseta Propios y Carafi	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.033	-	-	6.8	
23/05/2023	12:43	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8	
23/05/2023	10:55	SA 056	Montevideo	M. Barreiro 3150 y Achiras	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.9	
23/05/2023	13:16	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	466	-	-	-	6.8	
23/05/2023	10:31	SA 281	Montevideo	Caseta. Avda Italia cantero central frente al Hospital de Clínicas	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.054	-	-	6.8	
24/05/2023	13:40	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	855	-	-	-	6.9	
24/05/2023	09:15	SA 962	Montevideo	Policlínica Irma Gentile	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	745	-	-	-	6.8	
24/05/2023	09:50	SA 159	Montevideo	Caseta Rivera 4482 y Comercio	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	757	-	-	-	6.9	
24/05/2023	11:40	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	500	0.400	-	-	6.8	
24/05/2023	12:28	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	523	-	-	-	6.8	
24/05/2023	10:30	SA 965	Montevideo	Policlínica Municipal Luisa Tiraparé. Uruguay 1936.	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	757	-	-	-	6.8	
24/05/2023	11:15	SA 075	Montevideo	Aparicio Saravia 4483	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.230	-	-	6.8	
24/05/2023	13:10	SC 001	Montevideo	Cno. Pajas Blancas 7820	OSE	Pajas Blancas	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8	
29/05/2023	12:09	SA 966	Montevideo	Canilla Terminal de Ómnibus Gruta de Lourdes	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.950	-	-	7.0	

**URSEA - Vigilancia de la calidad del agua potable**

**Resultados de los monitoreos realizados en área metropolitana por URSEA**

Periodo enero - mayo 2023

**Nota:** Todos los resultados presentados corresponden a valores puntuales de los parámetros

(a) VMP: Valor Máximo Permitido de acuerdo al decreto 375/11.

La Ordenanza del MSP N° 1076 del 04/05/2023 autorizó valores de cloruros hasta 720mg/l, sodio hasta 440mg/l, sólidos totales disueltos hasta 1626mg/l y conductividad hasta 2981µs/cm.

							dureza	turbiedad	aluminio	cloro	conductividad	Microcistina LR	Sodio	sólidos totales disueltos	Manganeso	
							VMP <sup>(a)</sup>	500	3 (1 en salida tratamiento)	0.2	2.5	2000	1	200	1000	0.1
							Unidades	mg/L	NTU	mg/L	mg/L	µS/cm	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Fecha	Hora	NúmRef	Departamento	Dirección	Empresa	Localidad										
11/01/2023	13:40	AL 004	Canelones	Yamandú y Siripo. Salinas	OSE	Sistema Atlántida	-	0.3	-	0.7	-	-	-	-	-	
11/01/2023	8:20	AL 035	Canelones	Vivienda canilla afuera. Calle 19 y 20 S2M6 City Golf	OSE	Sistema Atlántida	-	0.4	-	0.8	-	-	-	-	-	
11/01/2023	12:10	AL 051	Canelones	Vivienda. Diagonal 6 y Calle 8	OSE	Sistema Atlántida	-	0.7	-	0.8	-	-	-	-	-	
14/02/2023	13:44	AL 041	Canelones	Club Progreso. Estación Atlántida	OSE	Sistema Atlántida	-	0.3	-	1.0	-	-	-	-	-	
14/02/2023	14:18	AL 061	Canelones	Vivienda M325S13 casa esquina Villa Argentina	OSE	Sistema Atlántida	-	0.2	-	0.3	-	-	-	-	-	
14/02/2023	14:38	AL 049	Canelones	Caseta. Calle Iguazú a 100m Ruta Interbalnearia Marindia	OSE	Sistema Atlántida	-	0.6	-	0.8	-	-	-	-	-	
14/02/2023	15:09	AL 005	Canelones	Ruta Interbalnearia Km 40. Marindia.	OSE	Sistema Atlántida	-	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	
14/02/2023	10:00	AL 042	Canelones	Vivienda. Calle C y 4. Flia. Castillo. Las toscas	OSE	Sistema Atlántida	-	0.4	-	0.2	-	-	-	-	-	
14/02/2023	9:36	AL 021	Canelones	Calle 2 y "A". Las Toscas.	OSE	Sistema Atlántida	-	1.1	-	<0.1	-	-	-	-	-	
14/02/2023	8:38	AL 009	Canelones	Roger Balet y Calle 9. Atlántida	OSE	Sistema Atlántida	-	0.5	-	<0.1	-	-	-	-	-	
14/02/2023	9:10	AL 039	Canelones	Vivienda. Canilla complejo aptos Rep Chile y Argentina	OSE	Sistema Atlántida	-	0.5	-	<0.1	-	-	-	-	-	
22/02/2023	9:00	AJ 018	Canelones	Nardone y Constitución	OSE	Santa Lucía	-	0.3	-	0.5	-	-	-	-	-	
22/02/2023	9:42	AJ 019	Canelones	Vivienda calle Florida esquina Francia. Padrón 207.	OSE	Santa Lucía	-	0.2	-	<0.1	-	-	-	-	-	
22/02/2023	8:41	AJ 005	Canelones	Continuación Herrera y Diego Lamas	OSE	Santa Lucía	-	0.4	-	0.6	-	-	-	-	-	
22/02/2023	10:08	AJ 013	Canelones	Canilla en Ferretería. Dr. Legnani y Lavalleja	OSE	Santa Lucía	-	0.3	-	0.5	-	-	-	-	-	
22/02/2023	10:33	TN 001	Canelones	Caseta. Salón Comunal N° 10867 frente a Tanque	OSE	Paso Pache	-	0.2	-	<0.1	-	-	-	-	-	
27/03/2023	13:56	TK 002	Canelones	Usina. Agua elevada.	OSE	Aguas Corrientes	-	0.2	-	1.2	1070	<0,15	137	550	-	
27/03/2023	15:25	TG 005	Canelones	Vivienda. Medidor N°1683. Parada Cabrera	OSE	Joanico	-	0.3	-	<0.1	-	-	-	-	-	
27/03/2023	12:18	SA 957	Montevideo	Caseta Melilla y Lasagna. Aviación a Melilla.	OSE	Montevideo	-	0.5	-	1.4	1050	-	143	552	-	
27/03/2023	9:37	SA 046	Montevideo	Recalque 4º Línea	OSE	Montevideo	-	0.2	-	1.4	1060	-	185	593	-	
27/03/2023	10:23	SA 958	Montevideo	Caseta RPM 3. Calle Mendoza	OSE	Montevideo	-	0.7	-	0.6	1170	-	154	631	-	
27/03/2023	8:56	SA 010	Montevideo	Avda. Millán 2550 y Concepción Arenal	OSE	Montevideo	-	0.3	-	1.1	970	-	129	-	-	
27/03/2023	11:21	SA 020	Montevideo	Cno. Maldonado 7371	OSE	Montevideo	-	0.2	-	0.5	970	-	125	-	-	
10/05/2023	14:25	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	412	0.3	0.0189	0.7	3100	-	518	1983	-	
10/05/2023	10:20	SA 959	Montevideo	Vivienda Cavour 3153	OSE	Montevideo	-	2	-	<0.1	-	-	-	-	0.045	
10/05/2023	9:35	SA 012	Montevideo	Washington frente al Hospital Maciel	OSE	Montevideo	327	0.5	-	0.5	2700	-	401	1648	-	
10/05/2023	12:45	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	291	0.4	-	0.6	2200	-	314	1121	0.0352	
10/05/2023	12:05	SA 100	Montevideo	Hospital Saint Bois	OSE	Montevideo	-	0.4	-	0.8	-	-	-	-	-	
10/05/2023	11:30	SA 926	Montevideo	Av. Lezica 5710. Sanatorio CUDAM	OSE	Montevideo	-	3	-	<0.1	-	-	-	-	0.048	
10/05/2023	13:45	SB 002	Montevideo	Caseta. Luis Batlle Berres 132	OSE	Santiago Vázquez	-	0.4	0.0384	0.7	-	-	-	-	-	
10/05/2023	11:00	SA 075	Montevideo	Aparicio Saravia 4483	OSE	Montevideo	-	1	-	<0.1	-	-	-	-	0.0333	
16/05/2023	9:24	SA 056	Montevideo	M. Barreiro 3150 y Achiras	OSE	Montevideo	-	0.4	-	0.7	-	-	-	-	-	
16/05/2023	13:50	SA 023	Montevideo	Instrucciones 2223	OSE	Montevideo	-	3	-	<0.1	-	-	-	-	0.0381	
16/05/2023	11:00	SA 961	Montevideo	Caseta Rubino y Con Brunel	OSE	Montevideo	-	0.4	0.0178	0.5	-	-	-	-	-	
16/05/2023	14:28	SA 086	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira N° 5	OSE	Montevideo	358	0.9	-	1.0	2800	-	434	1673	-	
16/05/2023	15:15	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	-	0.4	-	0.8	4000	-	503	1040	-	
16/05/2023	11:50	SA 962	Montevideo	Policlínica Irma Gentile	OSE	Montevideo	-	0.4	-	0.8	3500	-	504	933	-	
16/05/2023	10:21	SA 159	Montevideo	Caseta Rivera 4482 y Comercio	OSE	Montevideo	-	0.4	-	0.5	3500	-	482	936	-	
16/05/2023	12:55	SA 963	Montevideo	Caseta Propios y Carafi	OSE	Montevideo	-	3	-	<0.1	-	-	-	-	-	
16/05/2023	13:20	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	-	2	-	<0.1	-	-	-	-	-	
23/05/2023	14:16	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	181	0.3	-	0.8	1130	-	168	630	-	
23/05/2023	12:13	SA 926	Montevideo	Av. Lezica 5710. Sanatorio CUDAM	OSE	Montevideo	309	2	-	<0.1	-	-	-	-	0.0322	
23/05/2023	09:48	SA 012	Montevideo	Washington frente al Hospital Maciel	OSE	Montevideo	-	0.4	-	0.5	1110	-	146	568	-	
23/05/2023	11:41	SA 963	Montevideo	Caseta Propios y Carafi	OSE	Montevideo	-	4	-	<0.1	-	-	-	-	0.0628	
23/05/2023	12:43	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	-	2	-	<0.1	-	-	-	-	-	
23/05/2023	10:55	SA 056	Montevideo	M. Barreiro 3150 y Achiras	OSE	Montevideo	-	0.3	-	0.5	-	-	-	-	-	
23/05/2023	13:16	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	-	0.3	-	0.4	1940	-	288	572	-	
23/05/2023	10:31	SA 281	Montevideo	Caseta. Avda Italia cantero central frente al Hospital de Clínicas	OSE	Montevideo	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	0.0216	
24/05/2023	13:40	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	409	0.4	-	1.0	3000	-	503	1968	-	
24/05/2023	09:15	SA 962	Montevideo	Policlínica Irma Gentile	OSE	Montevideo	-	0.4	-	0.7	3000	-	454	1993	-	
24/05/2023	09:50	SA 159	Montevideo	Caseta Rivera 4482 y Comercio	OSE	Montevideo	-	0.3	-	0.7	3100	-	468	1834	-	
24/05/2023	11:40	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	-	1	-	0.2	2100	-	329	1234	0.040	
24/05/2023	12:28	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	284	0.4	<0,040	0.6	2200	-	333	1295	-	
24/05/2023	10:30	SA 965	Montevideo	Policlínica Municipal Luisa Tiraparé. Uruguay 1936.	OSE	Montevideo	-	0.4	<0,040	0.6	3000	-	462	1930	-	
24/05/2023	11:15	SA 075	Montevideo	Aparicio Saravia 4483	OSE	Montevideo	-	0.7	-	0.2	-	-	-	-	0.0186	
24/05/2023	13:10	SC 001	Montevideo	Cno. Pajas Blancas 7820	OSE	Pajas Blancas	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	
29/05/2023	12:09	SA 966	Montevideo	Canilla Terminal de Ómnibus Gruta de Lourdes	OSE	Montevideo	-	3	-	<0.1	-	-	-	-	0.040	

**URSEA - Vigilancia de la calidad del agua potable**

**Resultados de los monitoreos realizados en área metropolitana por URSEA**

Periodo enero - mayo 2023

**Nota:** Todos los resultados presentados corresponden a valores puntuales de los parámetros

(a) VMP: Valor Máximo Permitido de acuerdo al decreto 375/11.

La Ordenanza del MSP N° 1076 del 04/05/2023 autorizó valores de cloruros hasta 720mg/l, sodio hasta 440mg/l,

sólidos totales disueltos hasta 1626mg/l y conductividad hasta 2981µs/cm.

							bromoformo	cloroformo	bromodichloro metano	dibromocloro ometano	Índice THM	
							VMP <sup>(a)</sup>	100	150	60	100	1
							Unidades	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	
Fecha	Hora	NúmRef	Departamento	Dirección	Empresa	Localidad						
11/01/2023	13:40	AL 004	Canelones	Yamandú y Siripo. Salinas	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
11/01/2023	8:20	AL 035	Canelones	Vivienda canilla afuera. Calle 19 y 20 S2M6 City Golf	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
11/01/2023	12:10	AL 051	Canelones	Vivienda. Diagonal 6 y Calle 8	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
14/02/2023	13:44	AL 041	Canelones	Club Progreso. Estación Atlántida	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
14/02/2023	14:18	AL 061	Canelones	Vivienda M325S13 casa esquina Villa Argentina	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
14/02/2023	14:38	AL 049	Canelones	Caseta. Calle Iguazú a 100m Ruta Interbalnearia Marindia	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
14/02/2023	15:09	AL 005	Canelones	Ruta Interbalnearia Km 40. Marindia.	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
14/02/2023	10:00	AL 042	Canelones	Vivienda. Calle C y 4. Flia. Castillo. Las toscas	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
14/02/2023	9:36	AL 021	Canelones	Calle 2 y "A". Las Toscas.	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
14/02/2023	8:38	AL 009	Canelones	Roger Balet y Calle 9. Atlántida	OSE	Sistema Atlántida	<7,0	67	39	20	1.3	
14/02/2023	9:10	AL 039	Canelones	Vivienda. Canilla complejo aptos Rep Chile y Argentina	OSE	Sistema Atlántida	-	-	-	-	-	
22/02/2023	9:00	AJ 018	Canelones	Nardone y Constitución	OSE	Santa Lucía	-	-	-	-	-	
22/02/2023	9:42	AJ 019	Canelones	Vivienda calle Florida esquina Francia. Padrón 207.	OSE	Santa Lucía	-	-	-	-	-	
22/02/2023	8:41	AJ 005	Canelones	Continuación Herrera y Diego Lamas	OSE	Santa Lucía	-	-	-	-	-	
22/02/2023	10:08	AJ 013	Canelones	Canilla en Ferretería. Dr. Legnani y Lavalleja	OSE	Santa Lucía	-	-	-	-	-	
22/02/2023	10:33	TN 001	Canelones	Caseta. Salón Comunal N° 10867 frente a Tanque	OSE	Paso Pache	-	-	-	-	-	
27/03/2023	13:56	TK 002	Canelones	Usina. Agua elevada.	OSE	Aguas Corrientes	-	-	-	-	-	
27/03/2023	15:25	TG 005	Canelones	Vivienda. Medidor N°1683. Parada Cabrera	OSE	Joanicó	-	-	-	-	-	
27/03/2023	12:18	SA 957	Montevideo	Caseta Melilla y Lasagna. Aviación a Melilla.	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
27/03/2023	9:37	SA 046	Montevideo	Recalque 4º Línea	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
27/03/2023	10:23	SA 958	Montevideo	Caseta RPM 3. Calle Mendoza	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
27/03/2023	8:56	SA 010	Montevideo	Avda. Millán 2550 y Concepción Arenal	OSE	Montevideo	24	75	21	36	1.5	
27/03/2023	11:21	SA 020	Montevideo	Cno. Maldonado 7371	OSE	Montevideo	32	88	48	61	2.3	
10/05/2023	14:25	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	>250; <350	7	19	67	>3,5;<3,9	
10/05/2023	10:20	SA 959	Montevideo	Vivienda Cavour 3153	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
10/05/2023	9:35	SA 012	Montevideo	Washington frente al Hospital Maciel	OSE	Montevideo	216	7	21	62	3.2	
10/05/2023	12:45	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	119	10	27	66	2.4	
10/05/2023	12:05	SA 100	Montevideo	Hospital Saint Bois	OSE	Montevideo	220	7	22	61	3.2	
10/05/2023	11:30	SA 926	Montevideo	Av. Lezica 5710. Sanatorio CUDAM	OSE	Montevideo	>250; <350	23	63	139	>5,1;<5,8	
10/05/2023	13:45	SB 002	Montevideo	Caseta. Luis Batlle Berres 132	OSE	Santiago Vázquez	237	<5,2	18	53	3.2	
10/05/2023	11:00	SA 075	Montevideo	Aparicio Saravia 4483	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
16/05/2023	9:24	SA 056	Montevideo	M. Barreiro 3150 y Achiras	OSE	Montevideo	196	ND	5	29	2.3	
16/05/2023	13:50	SA 023	Montevideo	Instrucciones 2223	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
16/05/2023	11:00	SA 961	Montevideo	Caseta Rubino y Con Brunel	OSE	Montevideo	>250; <350	ND	14	59	>3,3;<3,6	
16/05/2023	14:28	SA 086	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira N° 5	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
16/05/2023	15:15	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
16/05/2023	11:50	SA 962	Montevideo	Policlínica Irma Gentile	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
16/05/2023	10:21	SA 159	Montevideo	Caseta Rivera 4482 y Comercio	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
16/05/2023	12:55	SA 963	Montevideo	Caseta Propios y Carafi	OSE	Montevideo	>250; <350	6	18	56	>3,4;<3,7	
16/05/2023	13:20	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	>250; <350	5	16	58	>3,4;<4,1	
23/05/2023	14:16	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
23/05/2023	12:13	SA 926	Montevideo	Av. Lezica 5710. Sanatorio CUDAM	OSE	Montevideo	189	<5,2	15	64	2.8	
23/05/2023	09:48	SA 012	Montevideo	Washington frente al Hospital Maciel	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
23/05/2023	11:41	SA 963	Montevideo	Caseta Propios y Carafi	OSE	Montevideo	>250;<350	<5,2	26	114	>4,1;<4,9	
23/05/2023	12:43	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	182	<5,2	21	71	2.9	
23/05/2023	10:55	SA 056	Montevideo	M. Barreiro 3150 y Achiras	OSE	Montevideo	51	13	34	54	1.7	
23/05/2023	13:16	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	159	5	23	69	2.7	
23/05/2023	10:31	SA 281	Montevideo	Caseta. Avda Italia cantero central frente al Hospital de Clínicas	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
24/05/2023	13:40	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	181	ND	7	35	2.3	
24/05/2023	09:15	SA 962	Montevideo	Policlínica Irma Gentile	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
24/05/2023	09:50	SA 159	Montevideo	Caseta Rivera 4482 y Comercio	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
24/05/2023	11:40	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	170	<5,2	20	69	2.7	
24/05/2023	12:28	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
24/05/2023	10:30	SA 965	Montevideo	Policlínica Municipal Luisa Tiraparé. Uruguay 1936.	OSE	Montevideo	175	ND	9	41	2.3	
24/05/2023	11:15	SA 075	Montevideo	Aparicio Saravia 4483	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
24/05/2023	13:10	SC 001	Montevideo	Cno. Pajas Blancas 7820	OSE	Pajas Blancas	36	17	47	69	1.9	
29/05/2023	12:09	SA 966	Montevideo	Canilla Terminal de Omnibus Gruta de Lourdes	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	

**URSEA - Vigilancia de la calidad del agua potable**

**Resultados de los monitoreos realizados en área metropolitana por URSEA**

Periodo enero - mayo 2023

**Nota:** Todos los resultados presentados corresponden a valores puntuales de los parámetros

(a) VMP: Valor Máximo Permitido de acuerdo al decreto 375/11.

La Ordenanza del MSP N° 1076 del 04/05/2023 autorizó valores de cloruros hasta 720mg/l, sodio hasta 440mg/l, sólidos totales disueltos hasta 1626mg/l y conductividad hasta 2981µs/cm.

	colitotales	E. Coli	aeruginosa	cloruro	hierro con purga	plomo sin purga	plomo con purga	ph
VMP <sup>(a)</sup>	ausencia (<1 en caso de recuento)	ausencia (<1 en caso de recuento)	ausencia	250	0.3	0.03	0.03	6,5-8,5
Unidades	* NMP en 100 mL **UFC en 100 mL	* NMP en 100 mL **UFC en 100 mL	en 10 mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	-

Fecha	Hora	NúmRef	Departamento	Dirección	Empresa	Localidad	colitotales	E. Coli	aeruginosa	cloruro	hierro con purga	plomo sin purga	plomo con purga	ph
29/05/2023	12:57	SA 961	Montevideo	Caseta Rubino y Con Brunel	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8
29/05/2023	10:51	SA 957	Montevideo	Caseta Melilla y Lasagna. Aviación a Melilla.	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	7.0
29/05/2023	11:19	SA 926	Montevideo	Av. Lezica 5710. Sanatorio CUDAM	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8
29/05/2023	10:11	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	599	-	-	-	6.9
29/05/2023	14:50	SA 962	Montevideo	Policlínica Irma Gentile	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	527	-	-	-	6.8
29/05/2023	13:40	SA 967	Montevideo	Rivera 4886 canilla exterior a vivienda	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	534	-	-	-	6.9
29/05/2023	14:11	SA 965	Montevideo	Policlínica Municipal Luisa Tiraparé. Uruguay 1936.	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	556	-	-	-	6.9
29/05/2023	9:32	SB 002	Montevideo	Caseta. Luis Batlle Berres 132	OSE	Santiago Vázquez	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8
31/05/2023	8:40	AL 027	Canelones	Tanque distribución. Calle 68. Pinamar	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	416	-	-	-	6.9
31/05/2023	9:00	AL 029	Canelones	Avenida de los Pinos y Araucana M112S6. Neptunia	OSE	Sistema Atlántida	ausencia	ausencia	ausencia	455	-	-	-	7.0
31/05/2023	11:40	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	675	-	-	-	6.8
31/05/2023	10:50	SA 963	Montevideo	Caseta Propios y Carafi	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	0.760	-	-	6.8
31/05/2023	11:10	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8
31/05/2023	13:20	SA 012	Montevideo	Washington frente al Hospital Maciel	OSE	Montevideo	ausencia	ausencia	ausencia	832	-	-	-	6.8
31/05/2023	12:30	SC 001	Montevideo	Cno. Pajas Blancas 7820	OSE	Pajas Blancas	ausencia	ausencia	ausencia	-	-	-	-	6.8

**Nota:**

En el contexto de sequía, OSE ha priorizado la continuidad del suministro de agua a la población de Montevideo y área metropolitana con el nivel de desinfección adecuado. Como consecuencia de la operación extraordinaria que se debe llevar a cabo, y asociado al aumento de conductividad cloruros, sodio y sólidos totales disueltos (STD), se ha registrado un aumento de las concentraciones de Trihalometanos (THM's). Los THM's son subproductos de la desinfección con cloro del agua tratada para consumo humano.

**Resultados no conformes:**

En los casos en que se identificaron valores de cloruro, sodio, STD y conductividad, por encima de los máximos autorizados por la Ordenanza Ministerial N° 1076 del 04/05/2023, los resultados promedio diarios posteriores informados por OSE resultaron conformes. Es decir, fueron corregidos.

Los valores de Trihalometanos que resultaron por encima de los VMP fueron comunicados a OSE, MSP y DINAGUA del MA en el marco de la Comisión Interinstitucional creada por Decreto N° 237/014.

OSE ha tomado acciones y continuará tomando medidas para lograr los menores valores posibles de estos parámetros.

Cabe indicar que las guías de calidad de agua de la OMS recomiendan que las concentraciones de THM's en agua para consumo humano se mantengan tan bajas como sea posible, pero los intentos por alcanzar los valores de referencia de los THM's nunca deben de impedir una desinfección adecuada.

Se han registrado valores no conformes del parámetro hierro en algunos puntos de la red. Se continuará monitoreando dicho parámetro en esos puntos y otros.

Se identificaron incumplimientos puntuales en el parámetro turbiedad en dos puntos de la red. Se continuarán monitoreando dichos puntos.

**URSEA - Vigilancia de la calidad del agua potable**

**Resultados de los monitoreos realizados en área metropolitana por URSEA**

Periodo enero - mayo 2023

**Nota:** Todos los resultados presentados corresponden a valores puntuales de los parámetros

(a) VMP: Valor Máximo Permitido de acuerdo al decreto 375/11.

La Ordenanza del MSP N° 1076 del 04/05/2023 autorizó valores de cloruros hasta 720mg/l, sodio hasta 440mg/l, sólidos totales disueltos hasta 1626mg/l y conductividad hasta 2981µs/cm.

							dureza	turbiedad	aluminio	cloro	conductividad	Microcistina LR	Sodio	sólidos totales disueltos	Manganeso	
							VMP <sup>(a)</sup>	500	3 (1 en salida tratamiento)	0.2	2.5	2000	1	200	1000	0.1
							Unidades	mg/L	NTU	mg/L	mg/L	µS/cm	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Fecha	Hora	NúmRef	Departamento	Dirección	Empresa	Localidad										
29/05/2023	12:57	SA 961	Montevideo	Caseta Rubino y Con Brunel	OSE	Montevideo	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-
29/05/2023	10:51	SA 957	Montevideo	Caseta Melilla y Lasagna. Aviación a Melilla.	OSE	Montevideo	-	0.3	-	1.3	-	-	-	-	-	-
29/05/2023	11:19	SA 926	Montevideo	Av. Lezica 5710. Sanatorio CUDAM	OSE	Montevideo	-	7	-	<0,1	-	-	-	-	-	-
29/05/2023	10:11	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	340	0.3	<0,040	0.8	2500	-	380	1417	-	-
29/05/2023	14:50	SA 962	Montevideo	Policlínica Irma Gentile	OSE	Montevideo	-	0.3	-	1.0	2300	-	342	1254	-	-
29/05/2023	13:40	SA 967	Montevideo	Rivera 4886 canilla exterior a vivienda	OSE	Montevideo	-	0.7	-	0.7	2400	-	356	1305	-	-
29/05/2023	14:11	SA 965	Montevideo	Policlínica Municipal Luisa Tiraparé. Uruguay 1936.	OSE	Montevideo	-	0.4	-	0.7	2500	-	364	1457	-	-
29/05/2023	9:32	SB 002	Montevideo	Caseta. Luis Battle Berres 132	OSE	Santiago Vázquez	-	0.2	-	0.6	-	-	-	-	-	-
31/05/2023	8:40	AL 027	Canelones	Tanque distribución. Calle 68. Pinamar	OSE	Sistema Atlántida	-	0.3	-	0.7	1860	-	309	1223	-	-
31/05/2023	9:00	AL 029	Canelones	Avenida de los Pinos y Araucana M112S6. Neptunia	OSE	Sistema Atlántida	-	0.3	-	0.6	1920	-	301	1214	-	-
31/05/2023	11:40	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	-	0.4	<0,040	0.5	2800	-	416	1630	-	-
31/05/2023	10:50	SA 963	Montevideo	Caseta Propios y Carafi	OSE	Montevideo	-	4	-	<0,1	-	-	-	-	-	0.053
31/05/2023	11:10	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	-	2	-	<0,1	-	-	-	-	-	-
31/05/2023	13:20	SA 012	Montevideo	Washington frente al Hospital Maciel	OSE	Montevideo	-	0.6	-	0.6	3500	-	538	2040	-	-
31/05/2023	12:30	SC 001	Montevideo	Cno. Pajas Blancas 7820	OSE	Pajas Blancas	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-

**Nota:**

En el contexto de sequía, OSE ha priorizado la continuidad del suministro de agua a la población de Montevideo y área metropolitana con el nivel de desinfección adecuado. Como consecuencia de la operación extraordinaria que se debe llevar a cabo, y asociado al aumento de conductividad cloruros, sodio y sólidos totales disueltos (STD), se ha registrado un aumento de las concentraciones de Trihalometanos (THM's). Los THMs son subproductos de la desinfección con cloro del agua tratada para consumo humano.

**Resultados no conformes:**

En los casos en que se identificaron valores de cloruro, sodio, STD y conductividad, por encima de los máximos autorizados por la Ordenanza Ministerial N° 1076 del 04/05/2023, los resultados promedio diarios posteriores informados por OSE resultaron conformes. Es decir, fueron corregidos.

Los valores de Trihalometanos que resultaron por encima de los VMP fueron comunicados a OSE, MSP y DINAGUA del MA en el marco de la Comisión Interinstitucional creada por Decreto N° 237/014.

OSE ha tomado acciones y continuará tomando medidas para lograr los menores valores posibles de estos parámetros.

Cabe indicar que las guías de calidad de agua de la OMS recomiendan que las concentraciones de THMs en agua para consumo humano se mantengan tan bajas como sea posible, pero los intentos por alcanzar los valores de referencia de los THM's nunca deben de impedir una desinfección adecuada.

Se han registrado valores no conformes del parámetro hierro en algunos puntos de la red. Se continuará monitoreando dicho parámetro en esos puntos y otros.

Se identificaron incumplimientos puntuales en el parámetro turbiedad en dos puntos de la red. Se continuarán monitoreando dichos puntos.

**URSEA - Vigilancia de la calidad del agua potable**

**Resultados de los monitoreos realizados en área metropolitana por URSEA**

Período enero - mayo 2023

**Nota:** Todos los resultados presentados corresponden a valores puntuales de los parámetros

(a) VMP: Valor Máximo Permitido de acuerdo al decreto 375/11.

La Ordenanza del MSP N° 1076 del 04/05/2023 autorizó valores de cloruros hasta 720mg/l, sodio hasta 440mg/l, sólidos totales disueltos hasta 1626mg/l y conductividad hasta 2981µs/cm.

							bromoformo	cloroformo	bromodichloro metano	dibromocloro ometano	Índice THM	
							VMP <sup>(a)</sup>	100	150	60	100	1
							Unidades	µg/L	µg/L	µg/L	µg/L	
Fecha	Hora	NúmRef	Departamento	Dirección	Empresa	Localidad						
29/05/2023	12:57	SA 961	Montevideo	Caseta Rubino y Con Brunel	OSE	Montevideo	>250; <350	ND	4	38	>2,9; <3,9	
29/05/2023	10:51	SA 957	Montevideo	Caseta Melilla y Lasagna. Aviación a Melilla.	OSE	Montevideo	189	ND	5	39	2,4	
29/05/2023	11:19	SA 926	Montevideo	Av. Lezica 5710. Sanatorio CUDAM	OSE	Montevideo	>250; <350	ND	13	68	>3,4; <4,4	
29/05/2023	10:11	SA 940	Montevideo	Caseta Recalque Cerro Cuba	OSE	Montevideo	223	ND	4	37	2,7	
29/05/2023	14:50	SA 962	Montevideo	Policlínica Irma Gentile	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
29/05/2023	13:40	SA 967	Montevideo	Rivera 4886 canilla exterior a vivienda	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
29/05/2023	14:11	SA 965	Montevideo	Policlínica Municipal Luisa Tiraparé. Uruguay 1936.	OSE	Montevideo	-	-	-	-	-	
29/05/2023	9:32	SB 002	Montevideo	Caseta. Luis Battle Berres 132	OSE	Santiago Vázquez	>250; <350	ND	5	42	>3,0; <4,0	
31/05/2023	8:40	AL 027	Canelones	Tanque distribución. Calle 68. Pinamar	OSE	Sistema Atlántida	197	ND	6	64	2,7	
31/05/2023	9:00	AL 029	Canelones	Avenida de los Pinos y Araucana M112S6. Neptunia	OSE	Sistema Atlántida	164	ND	<2,3	46	2,1	
31/05/2023	11:40	SA 960	Montevideo	Tanque Cuchilla Pereira. P86	OSE	Montevideo	282	ND	<2,3	48	3,3	
31/05/2023	10:50	SA 963	Montevideo	Caseta Propios y Carafi	OSE	Montevideo	315	ND	4	60	3,8	
31/05/2023	11:10	SA 964	Montevideo	Caseta Juan Mac Coll y Duran	OSE	Montevideo	330	ND	<2,3	54	3,8	
31/05/2023	13:20	SA 012	Montevideo	Washington frente al Hospital Maciel	OSE	Montevideo	270	ND	ND	28	3,0	
31/05/2023	12:30	SC 001	Montevideo	Cno. Pajas Blancas 7820	OSE	Pajas Blancas	289	ND	ND	33	3,2	

**Nota:**

En el contexto de sequía, OSE ha priorizado la continuidad del suministro de agua a la población de Montevideo y área metropolitana con el nivel de desinfección adecuado. Como consecuencia de la operación extraordinaria que se debe llevar a cabo, y asociado al aumento de conductividad cloruros, sodio y sólidos totales disueltos (STD), se ha registrado un aumento de las concentraciones de Trihalometanos (THM's). Los THMs son subproductos de la desinfección con cloro del agua tratada para consumo humano.

**Resultados no conformes:**

En los casos en que se identificaron valores de cloruro, sodio, STD y conductividad, por encima de los máximos autorizados por la Ordenanza Ministerial N° 1076 del 04/05/2023, los resultados promedio diarios posteriores informados por OSE resultaron conformes. Es decir, fueron corregidos.

Los valores de Trihalometanos que resultaron por encima de los VMP fueron comunicados a OSE, MSP y DINAGUA del MA en el marco de la Comisión Interinstitucional creada por Decreto N° 237/014.

OSE ha tomado acciones y continuará tomando medidas para lograr los menores valores posibles de estos parámetros.

Cabe indicar que las guías de calidad de agua de la OMS recomiendan que las concentraciones de THMs en agua para consumo humano se mantengan tan bajas como sea posible, pero los intentos por alcanzar los valores de referencia de los THM's nunca deben de impedir una desinfección adecuada.

Se han registrado valores no conformes del parámetro hierro en algunos puntos de la red. Se continuará monitoreando dicho parámetro en esos puntos y otros.

Se identificaron incumplimientos puntuales en el parámetro turbiedad en dos puntos de la red. Se continuarán monitoreando dichos puntos.